

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerkłańcu 42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16 H	 (DATA SPISANIA PROTOKOŁU)
---	--

PROTOKÓŁ odbioru technicznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

SKŁAD KOMISJI ODBIOROWEJ:

1. Inwestor: Nazwa firmy / instytucji oraz Imię i nazwisko:

.....

2. Wykonawca: Nazwa firmy oraz Imię i nazwisko:

.....

3. Przedstawiciel Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerkłańcu: imię i nazwisko

.....

4. Inna osoba (kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru, przedstawiciel administratora pasa drogowego itp.) imię i nazwisko / nazwa firmy / instytucji / funkcja:

.....

5.

.....

PRZEDMIOT ODBIORU TECHNICZNEGO^{1, 2}:

- | | |
|---|--|
| ☐ sieć wodociągowa | ☐ przyłącze wody |
| ☐ sieć kanalizacji sanitarnej | ☐ sieć kanalizacji ogólnospławnej |
| ☐ przyłącze kanalizacji sanitarnej | ☐ pompownia ścieków |

LOKALIZACJA URZĄDZENIA (przedmiotu odbioru technicznego):

Adres.....

Nr działki ewidencyjnej

Obręb.....

DANE TECHNICZNE WYBUDOWANYCH URZĄDZEŃ:**SIEĆ WODOCIĄGOWA^{1, 2}**

- długość całkowita wodociągu [m]:.....
- średnice [mm] / długość [m] :.....
- materiał:
- rodzaj połączeń: ☐ zgrzewanie doczołowe, ☐ zgrzewanie elektrooporowe, ☐ połączenia kołnierzowe
- głębokość ułożenia [m p.p.t.]
- technologia robót: ☐ wykop otwarty, ☐ przewiert sterowany, ☐ przecisk hydrauliczny ☐ inny
- zasuwy (nie dot. zasuwy do przyłączy domowych): [kpl] średnica [mm]
- [kpl] średnica [mm] [kpl] średnica [mm]
- hydranty: podziemne ilość [kpl] średnica [mm]
- nadziemne ilość [kpl] średnica [mm]
- rury ochronne TAK/NIE*: łączna długość [m], średnica [mm] materiał

PRZYŁĄCZA WODY^{1, 2}

- łączna ilość [szt]
- średnice [mm] / długość [m] :.....
- materiał:
- rodzaj połączeń: ☐ zgrzewanie elektrooporowe, ☐ połączenia kołnierzowe, ☐ połączenia skręcane
- głębokość ułożenia [m p.p.t.]
- technologia robót: ☐ wykop otwarty, ☐ przewiert sterowany, ☐ przecisk hydrauliczny ☐ inny
- zasuwy domowe: [kpl] średnica [mm]
- [kpl] średnica [mm] [kpl] średnica [mm]
- rury ochronne TAK/NIE*: łączna długość [m], średnica [mm] materiał

SIEĆ KANALIZACYJNA^{1, 2}☐ kanalizacja sanitarna☐ kanalizacja ogólnospławna

- długość całkowita sieci kanalizacyjnej [m]:.....
- średnice [mm] / długość [m] / materiał :.....
-
- technologia robót: ☐ wykop otwarty, ☐ przewiert sterowany, ☐ przecisk hydrauliczny ☐ inny
- studzienki kanalizacyjne (nie dot. studzienek na trasie przyłączy kanalizacyjnych):
łącznie wszystkich [kpl]
- materiał średnica [mm]....., materiał średnica [mm].....,
- materiał średnica [mm]....., materiał średnica [mm].....,
- rury ochronne TAK/NIE*: łączna długość [m], średnica [mm] materiał

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI^{1,2}

- długość całkowita przyłączy [m]:.....
- średnice [mm] / długość [m] / materiał :.....
.....
- technologia robót: ☐ wykop otwarty, ☐ przewiert sterowany, ☐ przecisk hydrauliczny ☐ inny
- studzienki kanalizacyjne (na trasie przyłącza):
łącznie wszystkich [kpl]
- materiał średnica [mm]....., [kpl]
- materiał średnica [mm]....., [kpl]
- materiał średnica [mm]....., [kpl]
- rury ochronne TAK/NIE*:
łączna długość [m], średnica [mm] materiał

POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW^{1,2}

- producent
- ilość komór [szt] / średnice [mm]:
- materiał / głębokość [m]:
- ilość pomp [szt] / producent
- ilość wlotów grawitacyjnych / średnica / materiał
- rurociąg tłoczny średnica / materiał
- teren pompowni gruntowy / utwardzony (jaki)
- ogrodzenie pompowni: ☐ tak ☐ nie ☐ brama wjazdowa ☐ furtka
- wyposażenie pozostałe pompowni:
 - ☐ oddzielna komora z koszem na skratki ☐ kosz na skratki w komorze pompowni
 - ☐ drabina stała ☐ drabina przenośna ☐ podest roboczy stały ☐ podest roboczy uchylny
 - ☐ sonda hydrostatyczna ☐ wyłączniki pływakowe ☐ nasada pożarowa
 - ☐ żuraw ręczny ☐ żuraw elektryczny ☐ gniazdo na żuraw
 - ☐ prowadnice jednorurowe ☐ prowadnice dwururowe
 - ☐ hydrant podziemny / nadziemny / średnica / materiał
 - ☐ monitoring ☐ rodzaj przesyłanych danych
 - ☐ właz kanałowy DN600mm ☐ właz inny – opis i wymiary
- przepływomierz: ☐ tak ☐ nie
- typ przepływomierza:
- producent przepływomierza:
- umiejscowienie przepływomierza:
 - ☐ oddzielna komora – średnica / materiał / głębokość
 - ☐ w komorze pompowni
 - ☐ przyłączy energii elektrycznej stałe / tymczasowe

- część elektryczna:
- dostawca energii elektrycznej
- numer umowy na dostawę energii elektrycznejz dnia
- stan licznika energii elektrycznej na dzień spisania protokołu
- ☐ gniazdo 220V ☐ gniazdo na agregat prądotwórczy 380 V
- inne

ZAŁĄCZNIKI^{1, 2}:

- ☐ protokół z próby szczelności sieci wodociągowej (+przyłącza wody) z wynikiem pozytywnym
- ☐ badanie wody wykonane przez akredytowane laboratorium stwierdzające zdatność wody do spożycia przez ludzi
- ☐ przegląd kanalizacji kamerą TV
- ☐ protokół próbnego uruchomienia pompowni ścieków
- ☐ protokół odbioru odbudowy pasa drogowego
- ☐ inny

USTALENIA KOMISJI^{1, 2}:

Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i przedstawionymi dokumentami oraz po dokonaniu oceny jakości robót i stanu technicznego wybudowanych urządzeń postanawia^{1*}:

- ☐ dokonać odbiór bez uwag
- ☐ dokonać odbiór z uwagami:
.....
.....
- ☐ nie dokonać odbioru z powodu
.....
.....

PODPISY:

1

2

3

4

5

**PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO ZAWIERA PIĘĆ PONUMEROWANYCH STRON
PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO NIE STANOWI PODSTAWY DO ROZPOCZĘCIA USŁUG
DOSTAWY WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. DOKUMENT POŚWIADCZA PRAWIDŁOWOŚĆ
WYKONANIA INWESTYCJI ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, SPRAWNOŚĆ
TECHNICZNĄ WYBUDOWANYCH URZĄDZEŃ I ICH GOTOWOŚĆ DO URUCHOMIENIA ORAZ SŁUŻY
DO FORMALNEGO ZAKOŃCZENIA BUDOWY.
ODMOWA PODPISU KTÓREGOKOLWIEK Z CZŁONKÓW KOMISJI WINNA BYĆ ODNOTOWANA W
TABELI „PODPISY”. BRAK PODPISU KTÓREGOKOLWIEK Z CZŁONKÓW KOMISJI (ZA WYJĄTKIEM
PRZEDSTAWICIELA ZWIK) NIE POWODUJE NIEWAŻNOŚCI PROTOKOŁU.**

¹ należy zaznaczyć właściwy kwadrat

² niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE KOMISJI ODBIOROWEJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu podjęcia działań niezbędnych do przyłączenia mojej nieruchomości do sieci, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną załączoną do niniejszego wniosku.

Dnia

Podpisy:

1

2

3

4

5

KLAUZULA INFORMACYJNA

do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerkłańcu, 42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H, REGON: 241735048

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

Robert Pigulla, e-mail: rodo@zwik-s.pl

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Przyłączenia nieruchomości do sieci celem realizacji usług świadczonych przez ZWiK Świerklaniec. tj. zobowiązań wynikających z umów na dostawę wody i odbiór ścieków oraz innych usług realizowanych przez ZWiK na rzecz klientów.

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

Dane osobowe pozyskane w toku dotychczasowej współpracy lub pozyskane od Państwa dobrowolnie w trakcie nawiązywania współpracy, będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody w celach związanych z komunikacją pomiędzy Panem/Panią a administratorem danych i realizacją usług świadczonych przez ZWiK Świerklaniec.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

W razie konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem przy realizacji celu dla którego zostały udostępnione oraz uprawnionym organom

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji usług związanych z dostawą wody pitnej i odbiorem ścieków oraz komunikacji pomiędzy Panem/Panią a administratorem danych.

Ma Pani/Pan prawo do:

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszenia danych,
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane kontaktowe:

Z administratorem danych można kontaktować się:

1. pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej.
2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: rodo@zwik-s.pl